

電源供應設備類

商品名稱	檢測項目	依據標準	安全值
不斷電式電源供應器、交流轉換為直流之電源轉接器	絕緣之耐濕性	CNS 14336-1	放置相對濕度 90~96% 之中，溫度為 20~30 度，電器不發生水氣凝結的情況，48 小時後，測帶電部分及外殼之絕緣條件。
	防電擊保護		II 類設備不僅具有基本的絕緣保護，並且提供額外的安全保護。
	耐電壓		基本絕緣、補絕緣者需耐壓 1000V、強化絕緣者需耐壓 2000V，並測試一分鐘測試後一分鐘，應無異狀。