

附表1-建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	依法應申報頻率	檢查機構	查核機構	申報年度	有效期限	備註
1	經濟部 標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	112	113年1月5日至114年12月31日	總局
2	經濟部 標準檢驗局	臺北市士林區承德路五段78號	2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	112	112年12月13日至114年9月30日	度量衡技術組承德路辦公區
3	經濟部 標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155、157號	2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	新北市政府工務局	112	112年11月28日至114年12月31日	檢驗技術組汐止辦公區
4	經濟部 標準檢驗局	新北市汐止區長安路149號	4年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	新北市政府工務局	112	112年11月30日至116年12月31日	天線特性驗證中心

備註：請確實依「自主管理檢查合格標章」資料填復本表。

附表2-昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢核機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	040083281	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130930	每月2次	1月8日 1月18日	2月1日 2月19日	3月5日 3月21日	4月8日 4月18日	5月6日 5月22日	6月11日 6月24日	維護編號8E39827
2	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	040083282	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130930	每月2次	1月8日 1月18日	2月1日 2月19日	3月5日 3月21日	4月8日 4月18日	5月6日 5月22日	6月11日 6月24日	維護編號8E39828
3	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	040011663	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130930	每月2次	1月8日 1月18日	2月1日 2月19日	3月5日 3月21日	4月8日 4月18日	5月6日 5月22日	6月11日 6月24日	維護編號8E39829
4	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	040176429	每年2次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1131020	每月1次	1月9日	2月7日	3月7日	4月11日	5月13日	6月11日	維護編號 L-52703001
5	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	001-000902	每年1次	三洋電梯股份有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	1130919	每月1次	7月22日	8/20-25	9/20-25	10/20-25	11/20-25	12/20-25	1A-146
6	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	040094633	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1131011	每月2次	1月2日 1月16日	2月1日 2月16日	3月1日 3月18日	4月1日 4月16日	5月2日 5月16日	6月3日 6月17日	維護編號0E18317
7	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064998	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130811	每月2次	1月2日 1月16日	2月1日 2月16日	3月1日 3月18日	4月1日 4月16日	5月2日 5月16日	6月3日 6月17日	維護編號3E28584
8	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064999	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130811	每月2次	1月2日 1月16日	2月1日 2月16日	3月1日 3月18日	4月1日 4月16日	5月2日 5月16日	6月3日 6月17日	維護編號3E28585
9	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040065000	每年2次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1130811	每月2次	1月2日 1月16日	2月1日 2月16日	3月1日 3月18日	4月1日 4月16日	5月2日 5月16日	6月3日 6月17日	維護編號3E28586
10	經濟部標準檢驗局	臺北市士林區承德路5段78號	036-402098	每年2次	有銳機電股份有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	1131121	每月2次	1月11日 1月24日	2月6日 2月21日	3月11日 3月22日	4月8日 4月24日	5月10日 5月27日	6月5日 6月19日	YE-96

備註:請確實依「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,另倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表3-消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	場所使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	合格證書證號	檢查日期	檢修結果	申報日期	消防單位受理日期	受理結果	消防單位複查結果	下次檢修申報日期	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	73使字第0307號	B2F~10F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月20日至113年05月20日	符合	13月05月22日	13月05月23日	受理	合格	114年5月前	行政大樓
2	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	60使字第0731號	B1F~3F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月20日至113年05月20日	符合	13月05月22日	13月05月23日	受理	合格	114年5月前	報驗大樓
3	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	54使字第0386號	1F~4F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月20日至113年05月20日	符合	13月05月22日	13月05月23日	受理	合格	114年5月前	檢驗大樓
4	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	72使字0986號	1F~3F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月20日至113年05月20日	符合	13月05月22日	13月05月23日	受理	合格	114年5月前	標準資料大樓
5	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	82汐使字第970號	B2F~6F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月29日至113年05月29日	符合	13月05月29日	13月05月29日	受理		114年5月前	檔案大樓 消防單位無複查
6	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	85汐使字第796號	B2F~6F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月29日至113年05月29日	符合	13月05月29日	13月05月29日	受理		114年5月前	電氣大樓 消防單位無複查
7	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區南海路20號	77使字765號	7F~8F	1年1次	113	楊文安	消士證字第3190號	113年05月20日至113年05月20日	符合	13月05月20日	13月05月22日	受理	合格	114年5月前	度量衡行政組、技術組辦公室
8	經濟部標準檢驗局	臺北市士林區承德路5段78號	76使字0828號	B1F~3F	1年1次	113	蔡登妙	消士證字第3684號	113年5月15日至113年5月15日	符合	113月5月20日	113月5月20日	受理	合格	114年5月前	度量衡技術組承德路辦公室

備註:請確實委託專業檢修機構或人員之「檢修報告書」、「檢修申報表」、消防單位之「檢修申報受理單」及相關複查紀錄表件內容填復本表,另倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表4-高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	單位名稱	用電場所地址	電號	委託之檢驗維護業	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市中正區濟南路一段4號	00602800118	台灣機電顧問股份有限公司	北市電技證字第113號	113年6月23日	停電檢測	良好	■已完成日期: 113年6月27日。	113年12月	每月巡檢及每年停電檢測一次	
2	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	02941624001	台灣機電顧問股份有限公司	新北電技中字第AC500188-2號	113年6月23日	停電檢測	良好	■已完成日期: 113年6月27日。	113年12月	每月巡檢及每年停電檢測一次	
3	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	02941623000	台灣機電顧問股份有限公司	新北電技中字第AC500188-2號	113年6月23日	停電檢測	良好	■已完成日期: 113年6月27日。	113年12月	每月巡檢及每年停電檢測一次	
4	經濟部標準檢驗局	臺北市士林區承德路5段78號	16-18-9840-11-6	勇帥電氣技術顧問股份有限公司	北建電技字第3428號	113年6月16日	停電檢測	正常	■已完成日期: 113年7月15日。	113年11月	每月巡檢及每年停電檢測一次	

- 備註:
- 請確實依用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。
 - 「完成改善並報地方主管機關備查日期」倘勾選預定完成日期者，請於辦理完竣後另行通知本部。